



PLANTA ELÉTRICO  
ESCALA 1:50

LEGENDA	
	- ELETRODUTO EMBUTIDO EM TETO E PAREDE QUANDO NÃO IDENTIFICADO UTILIZAR Ø25mm
	- ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO/LAJE QUANDO NÃO IDENTIFICADO UTILIZAR Ø25mm
	- CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	- CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
	- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE A 30cm DO PISO
	- ELETRODUTO QUE SOBE
	- ELETRODUTO QUE DESCE
	- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA APARENTE
	- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO 4 UN
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA APARENTE
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO
	- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 7 UN
	- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES 3 UN
	- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES 1 UN
	- INTERRUPTOR PARALELO
	- INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
	- LUMINÁRIA TIPO 01
	- LUMINÁRIA TIPO 02
	- LUMINÁRIA TIPO 03 - ARANDELA
	- LUMINÁRIA TIPO REFLETOR
	- TOMADA ENERGIA BAIXA (H=30cm)
	- TOMADA ENERGIA MÉDIA (H=130cm)
	- TOMADA ENERGIA ALTA (ALTURA "h"cm)
	- TOMADA ENERGIA NO PISO

LEGENDA TUE's	
EM	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (10W)
VENT	- VENTILADOR DE PAREDE (200W)
TNE	- TORNEIRA ELÉTRICA (4.800W)
SEC	- SECADOR DE MÃOS (600W)
MRT	- MARMITEIRO ELÉTRICO (4000W)
MIC	- MICROONDAS (2000W)
ARC	- AR CONDICIONADO (2700W)

NOTAS GERAIS

FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 1,5MM²  
FIAÇÃO DE TUG 2,5MM²  
FIAÇÃO DE TUE 4,0MM²  
ELETRODUTO 32MM

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO RUI BARBOSA

ÚNICA

PLANTA ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO:  
Prefeitura Municipal de Contenda - PR  
Prefeito Carlos Eugênio Stabach

AUTOR DO PROJETO:  
Engenheira Civil Daiana Priscila Souza Leite  
CREA-PR 184.547/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
Engenheira Civil Daiana Priscila Souza Leite  
CREA-PR 184.547/D

D A T A  
OUTUBRO/2020

DESENHO  
DAIANA PRISCILA  
ESCOLA

End.: Av. João Franco n.º 400  
Centro - Contenda/PR  
telefones= (041) 3625 1212 ; 99171268